

---

## РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Для энергообеспечения нашего предприятия применяются 4 газопоршневые установки GE Jenbacher 620 J620GS-F09. В настоящее время на установках используется моторное масло Petro-Canada Sentron LD 5000. Выбор масла был сделан на основании рекомендаций технической инструкции TA 1000-1109 «Смазочные масла для двигателей GE Jenbacher типа 2, 3, 4 и 6».

Масло Petro-Canada Sentron LD 5000 – малозольное масло для четырехтактных высоко- и среднеоборотных газовых двигателей, с продлённым интервалом эксплуатации при работе на природном газе. Процесс перехода на моторное масло Petro-Canada Sentron LD 5000, осуществлялся в соответствии с требованиями инструкций GE Jenbacher TA 1000-0099C и TA 1000-0099B, и сопровождался лабораторным мониторингом проб масла в независимой лаборатории. В результате эксплуатации и постоянного мониторинга свойств моторного масла по программе «PetroLUBE Test» на сегодняшний день технически обоснованно установлен интервал эксплуатации в 2000 моточасов.

Увеличение интервала замены масла в 2000 моточасов позволило нашей компании снизить затраты на расходные материалы и эксплуатацию газопоршневых установок.

10.12.2013 г  
Руководитель группы по обслуживанию  
энергетических систем



Тимофеев Д.Ф.